



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РД-10-200 / (1) / 01.082023г.

ДО

Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“
1839, ГР. СОФИЯ,
УЛ. „ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ“ № 26
email: ivanpandakov@gmail.com/info@balkanka.bg

Относно: *Постъпил в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ сигнал с вх. № РД-10-200/26.06.2023 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

Във връзка с постъпил в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БД ИБР/ Ваш сигнал с наш вх. № РД-10-200/26.06.2023 г., на 04.07.2023г. е извършена проверка на място от експерти на БД ИБР, при което се констатира следното:

1. „Екоенергия“ ООД

Дружеството има издадено разрешително за водоземане от повърхностен воден обект № 300343/21.04.2004г., продължено с Решение № РР-3125/10.07.2017г. с краен срок на действие на разрешителното: 22.04.2021г. В БД ИБР е подадено заявление с вх. № РР-04-36/13.12.2021г. за продължаване на срока на действие на разрешителното. Към настоящия момент Директорът на БД ИБР не се е произнесъл с краен административен акт по постъпилото заявление.

В момента на проверката се установи, че МВЕЦ „Гьоврен“, собственост „Екоенергия“ ООД, намираща се в землището на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян водозема за производство на електроенергия от р. Триградска, в землището на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян. В реката следва непрекъснато да се осигурява протичането на минимално допустим отток в размер на 197 л/сек.

При огледа е установено, че през рибният проход протичат водни количества в река Триградска. Не е изпълнено дадено предписание по т.1 в констативен протокол с № СМ-295/23.08.2022 г., а именно: Не се осигурява по време на водоземането непрекъснато протичане на допустим отток в размер на 197 л/сек., което се вижда от поставената рейка

от „Екоенергия“ ООД в река Триградска след водоземането за обект: МВЕЦ„Гьоврен“ с показания в момента на проверката за протичане на воден отток от 168 л/сек.

С неизпълнението на предписанието е нарушен чл.116, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за водите. За констатираното нарушение е изпратена покана на „Екоенергия“ ООД за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение по Закона за водите, с изх. №ПО-02-244/04.07.2023г. на БДИБР.

Рибният проход не е реконструиран, съгласно одобрения проект от БДИБР, с изх. № ПУ-02-81(3)/21.08.2018г. В БДИБР е представен ексекутив на изградения рибен проход и обяснителна записка, с информация за измерване на преминаващите водни количества през рибения проход за обект: МВЕЦ„Гьоврен“, с вх. № КД-05-412/15.03.2022г.

За МВЕЦ Гьоврен е представен доклад за проведен собствен мониторинг от Института по рибарство и аквакултури, гр. Пловдив от ноември 2020г.

Във връзка със съставен и връчен АУАН №297/02.12.2022г. на „Екоенергия“ ООД, за нарушаване на задължителното предписание, издадено от компетентните длъжностни лица, с което е нарушена разпоредбата на чл. 155, ал. 2, предл. второ, чл. 157, във връзка с чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда Ви информираме, че е издадено Споразумение №11 на основание чл.58г, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания от Директора на БДИБР и е платена имуществената санкция в законоустановения срок.

2.,„МВЕЦ-Буйновска“ ЕООД

Дружеството има издадено разрешително за водоземане от повърхностен воден обект №300401/03.06.2004г., продължено с Решение № РР-2944/20.09.2016г., с краен срок на действие на разрешителното: 03.06.2021г. В БД ИБР е подадено заявление с вх. № РР-04-21/02.02.2021г. за продължаване на срока на действие на разрешителното. Към настоящия момент Директорът на БД ИБР не се е произнесъл с краен административен акт по постъпилото заявление.

В момента на проверката се установи, че „МВЕЦ-Буйновска“ ЕООД водозема за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Буйновска“, намиращ се в землището на с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян от река Буйновска, в землището на с. Ягодина. В реката следва непрекъснато да се осигурява протичането на минимално допустим отток в размер на 100 л/сек

При проверката се осигурява непрекъснато протичане на допустимия отток в размер на 100 л/сек, като в момента на проверката от „МВЕЦ Буйновска“ ЕООД след водоземането протича воден отток от 149,80 л/сек за река Буйновска, което се вижда от поставената рейка. Рибният проход е реконструиран съгласно внесен в БД ИБР проект. С писмо с вх. № РД-10-251/5//18.11.2021г. в БД ИБР са представени ключова крива и сравнителна таблица за определяне на екологичното водно количество, преминаващо през рибният проход на МВЕЦ Буйновска на река Буйновска, чрез водомерна рейка.

3.,„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

Дружеството е титуляр на разрешително за водоползване № 1261/28.10.2002 г., издадено от МОСВ, изменено с Решения № 111/30.06.2008г., № 7/20.01.2009 г. и № 109/02.05.2013 г., продължено с Решение № 5/04.01.2019 г., издадени от Министъра на

околната среда и водите, с разрешена цел производство на електроенергия чрез ВЕЦ Девин и ВЕЦ Тешел. С горещитираното разрешително:

ВЕЦ „Девин“, собственост „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, водовзема за производство на електроенергия от изравнител „Тешел“, в който постъпват преработените води от ВЕЦ „Тешел“ и водите от р. Буйновска и р. Триградска.

ВЕЦ „Тешел“, собственост „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, водовзема за производство на електроенергия от язовир „Доспат“. В реката следва непрекъснато да се осигурява протичането на минимално допустим отток в размер, след водохващанията, както следва:

- След водохващане на река Буйновска -221,8 л/сек;
- След водохващане на река Триградска -11,3л/сек.

В момента на проверката се установи, че ВЕЦ „Девин“, собственост „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, водовзема за производство на електроенергия от изравнител „Тешел“, в който постъпват преработените води от ВЕЦ „Тешел“ и водите от р. Буйновска и р. Триградска. ВЕЦ „Тешел“, собственост „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, водовзема за производство на електроенергия от язовир „Доспат“.

Към момента на проверката се извършва водовземане от водохващането на река Триградска. След водохващането за река Триградска савакът е леко отворен и протичат водни количества, които не могат да се определят, поради не представена в БДИБР-Пловдив обяснителна записка, изготвена от правоспособно лице, с информация относно какви моментни водни количества преминават и отговарят на всяко показание на поставените рейки по разграфяването ѝ, с цел отчитане на общия екологичен отток. Няма изграден рибен проход, който да осигурява непрекъснато протичане на екологичните водни количества на река Триградска, необходими за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми. Не е представен в БДИБР-Пловдив проект за рибен проход към водохващането на река Триградска.

Към момента на проверката не се извършва водовземане от водохващането на река Мугленска. След водохващането за река Мугленска савакът е леко отворен и протичат всички водни количества, които не могат да се определят, поради не представена в БДИБР-Пловдив обяснителна записка, изготвена от правоспособно лице, с информация относно какви моментни водни количества преминават и отговарят на всяко показание на поставените рейки по разграфяването ѝ, с цел отчитане на общия екологичен отток. Няма изграден рибен проход, който да осигурява непрекъснато протичане на екологичните водни количества на река Мугленска, необходими за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми. Не е представен в БДИБР-Пловдив проект за рибен проход към водохващането на река Мугленска.

Водите от р. Буйновска след водохващането постъпват в решетка, след което отиват в изкуствено тунел 1, с дължина около 45м и след тунела на около 300 м. водите постъпват в изравнител „Тешел“. След водохващането на река Буйновска няма вода след него, реката е суха и в другия изкуствен тунел 2 не постъпва вода и не се отвеждат води директно в речното легло на река Триградска.

Извършва се водовземане от водохващането на река Буйновска. В река Буйновска е поставена рейка за измерване на минимално допустимия отток за поддържане на екологичното равновесие в района на река Буйновска. Не е представена в БДИБР-Пловдив обяснителна записка, изготвена от правоспособно лице, с информация относно какви моментни водни количества ще преминават и ще отговарят на всяко показание на

поставената рейка по разграфяването ѝ, с цел отчитане на общия екологичен отток. Няма изграден рибен проход, който да осигурява непрекъснато протичане на екологичните водни количества на река Буйновска, необходими за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми. Не е представен в БДИБР-Пловдив проект за рибен проход към водохващането на река Буйновска.

За поддържане на екологичното равновесие в района на речните русла, не се осигурява минимално допустим отток в реката, след водохващането на река Буйновска, като реката е суха и няма вода след него, водата директно постъпва в изравнител Тешел и се използва за производство на електроенергия чрез ВЕЦ Девин, с което не е спазено условието на т.1 от раздел „Условия на водоземането” в разрешително за водоползване № 1261/28.10.2002 г., изменено с Решение № 111/30.06.2008 г., изменено с Решение № 7/20.01.2009 г., изменено с Решение № 109/02.05.2013 г., продължено с Решение № 5/04.01.2019 г., издадени от Министъра на околната среда и водите, а именно: За поддържане на екологичното равновесие в района на речните русла, целогодишно да се осигурява минимално допустим отток в реките, след водохващанията, както следва: след водохващане на река Буйновска - 221,8л/с; след водохващане на река Триградска-111,3л/с.

За констатираното нарушение е изпратена покана на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД, за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение по Закона за водите, с изх. №ПО-02-243/04.07.2023г. на БДИБР.

Във връзка със съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за водите АУАН № 296/02.12.2022г. за нарушаване разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, според която водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение да изпълняват условията от издадените им по реда на Закона за водите разрешителни, Ви информираме, че е издадено Наказателно постановление №33/01.03.2023г. от Директора на БДИБР и е платена имуществената санкция в законоустановения срок.

Съгласно чл.116, ал.1, т.1 и т.4, глава осма „Опазване на водите и водните обекти” от Закона за водите всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително: за постигане на добро химично и екологично състояние на повърхностните води; за осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми.

Предвид гореизложеното, съгласно чл.116, ал.1, т.1 и т.4, глава осма „Опазване на водите и водните обекти” от Закона за водите, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредбата за ползването на повърхностните води и чл. 48, ал. 11 от Закона за водите, в качеството на законен представител на „Национална електрическа компания“ ЕАД, ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Триадица“ № 8, Столична община са уведомени на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, че Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ започва производство по издаване на предписание по чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите във връзка със законоворегламентираното задължение за осигуряване на непрекъснато протичане на екологичните водни количества и във връзка с изпълнение на условията в разрешително за водоползване № 1261/28.10.2002г., изменено с решения № 111/30.06.2008 г., № 7/20.01.2009 г. и № 109/02.05.2013 г., продължено с Решение № 5/04.01.2019 г., издадени от Министъра на

околната среда и водите, с титуляр „Национална електрическа компания“ ЕАД, ЕИК 000649348, с изх. №РД-10-111(2)/25.04.2023г.

До момента не са постъпили писмени искания и възражения в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, документи и факти удостоверяващи техните права, или липса на задължения в 7- дневен срок от получаване на настоящото уведомление.

Предстои издаване на предписание във връзка с горното на „НЕК“ ЕАД от Директора на БДИБР-Пловдив.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

