



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РД-10-251/11

Гр. Пловдив, 13.09.2021 г.

ДО

ИВАН ПАНДЪКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“
1715, ГР. СОФИЯ,
БУЛ.“АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ“ №87
email: ivanpandakov@gmail.com
info@balkanka.bg

Относно: Постъпил в БД ИБР сигнал с вх. № РД-10-251 / 03.08.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

Във връзка с постъпил в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БД ИБР/ сигнал от Сдружение „Балканка“ с наш вх. № РД-10-251/03.08.2021г. е извършена проверка на място на 13.08.2021г. от служители на БД ИБР. При проверката е констатирано следното:

1. „МИ-ВЕЦ“ ЕООД

В момента на проверката „МИ-ВЕЦ“ ЕООД не водовзема от река Буйновска за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Лесето“, намиращ се, в землището на с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян. Водите от водохващането, посредством метален водопровод Ф1000 и Ф800, на около 570 м. достигат до сградата на МВЕЦ „Лесето“. Поддържа се проводимостта на речното легло на разстояние 500 м. от съоръженията надолу по течението на реката и след изтичалото на МВЕЦ-а. В момента на проверката се осигурява през рибният проход 240 л/с, което се вижда от поставената рейка и това количество постъпва в река Буйновска. Изградена е реконструкцията на рибния проход и е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-303 / 07.05.2019 г. на ДНСК. Монтирано е измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми. Извършва се ежемесечно наблюдение и отчет на ползваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник.

С цел опазване на повърхностните води и подобряване на състоянието на водните екосистеми и за насърчаване на устойчивото използване на водите, както и с оглед необходимостта от постоянно осигуряване на воден отток е реката, на „МИ-ВЕЦ“ ЕООД е дадено предписание за осигуряване непрекъснато пропускане на минимално допустимия



4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg
стр. 1 от 2



отток в размер от 109 л/сек. за река Буйновска след водовземането от МВЕЦ „Лесето”, необходим за подържане на екостемите в реката и миграцията на водните организми.

2. „МВЕЦ-Буйновска“ ЕООД

В момента на проверката „МВЕЦ-Буйновска“ ЕООД не водовзема за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Буйновска“, намиращ се в землището на с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян от река Буйновска. Водите от водохващането посредством метален водопровод Ф1000, на около 208 м. достигат до сградата на МВЕЦ „Буйновска“. Поддържа се проводимостта на речното легло на разстояние на 500 м. от съоръженията надолу по течението на реката и след изтичалото на МВЕЦ-а. През рибния проход за река Буйновска притичат водни количества, които не могат да се определят поради липса на технически условия за измерване на екологичния отток. Представен е протокол за пробонабиране, оценка на състоянието по БЕК Риби и оценка на въздействието от МВЕЦ „Буйновска“ от 08.11.2020 г. Реконструиран е рибният проход. Монтирано е измервателно устройство за измерване на използваните водни обеми. Извършва се ежемесечно наблюдение и отчет на използваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник.

С цел опазване на повърхностните води и подобряване на състоянието на водните екосистеми и за насърчаване на устойчивото използване на водите, както и с оглед необходимостта от постоянно осигуряване на воден отток е реката, на „МВЕЦ-Буйновска“ ЕООД са дадени предписания за осигуряване на непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер от 100 л/сек. за река Буйновска след водовземането от МВЕЦ „Буйновска“, необходим за подържане на екостемите в реката и миграцията на водните организми, както и за осигуряване на техническа възможност за измерване на минимално допустимия отток в реката.


С уважение,

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604721, www.earbdbg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
стр. 2 от 2



ISO 9001