



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № 1. *РЗ-11-514 (А)/05.08.2021 г.*

гр. Благоевград

ДО
Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“

КОПИЕ
ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМЕСТИК - МИНИСТЪР
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Проверка по сигнално писмо от сдружение „Балканка“, относно
неосигуряване на минимални водни количества след водохващането на река
Пиринска Бистрица за МВЕЦ „Лъки“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

Във връзка със сигнално писмо от Председателя на Сдружение „Балканка“, постъпило на електронната поща на БДЗБР на 27.07.2021 г. с вх. №РД-11-514/27.07.2021 г., от служители на Басейнова дирекция „ЗБР“ на 28.07.2021 г. е извършена проверка на водохващане, изградено на река Пиринска Бистрица на kota дъно река 1 444 м, в местността „Лъки“, земл. на с. Пирин, общ. Сандански, обл. Благоевград и сградоцентралата на МВЕЦ „Лъки“, при която е установено следното:

1. В момента на проверката се извършва водовземане от река Пиринска Бистрица посредством водохващането с цел производство на ел. енергия от МВЕЦ „Лъки“;
2. По нивомерна рейка, монтирана на рибния проход на водохващането е отчетен воден стоеж от 14 см, на който по представена в БДЗБР ключова крива съответства преминаващо водно количество от 68 л/с. Предвид констатираното в момента на проверката не се осигуряват минимални водни количества от 110 л/с съгласно т. 1. от раздел „Условия на водовземането“ от приложение към Разрешително за водовземане № 41140132/19.06.2009 г., с титуляр „Лъки енергия“ ЕАД, гр. София, което е продължено с Решение № ПО-01-79/19.06.2019 г. на Директора на БДЗБР до 18.07.2029 г.

За констатираното нарушение на титулярят на разрешително ще бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение по Закона за водите, за което са предприети необходимите действия от страна на БДЗБР.

3. Извършена е и проверка на сградоцентралата на МВЕЦ „Лъки“, при която е установено, че МВЕЦ-а работи. В сградоцентралата на същия са монтирани 5 броя турбини, като в момента работи една от тях с мощност 516 kW.

С уважение,
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“