



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх.№ КД-08-104-(...)  
гр. Плевен, 07.04.2023г.

**ДО ИВАН ПАНДЪКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“**  
e-mail: ivanpandakov@gmail.com

**Относно:** постъпил доклад в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) на Сдружение „Балканка“ за посетени водохващания на водоелектрически централи (ВЕЦ).

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНДЪКОВ,**

Във връзка с постъпил доклад в БДДР с вх.№ КД-08-104/28.03.2023 г., Ви уведомяваме, че на 31.03.2023 г., е извършена проверка на място на ВЕЦ „Черни Вит“, съобразно изискванията на Закона за водите (ЗВ), от експерти на БДДР. Проверката е извършена в присъствието на представител на кметство с.Черни Вит, общ.Тетевен. Съставен е констативен протокол № 1-ЦП-26/31.03.2023 г.

Проверката е извършена в присъствието на представител на ВЕЦ „Черни Вит“. При проверката се констатира следното:

Извършен е оглед на съоръженията на ВЕЦ „Черни Вит“ в коритото на р. Черни Вит, намиращи се в землището на с.Черни Вит, общ.Тетевен, обл.Ловеч. При огледа се установи, че се извършва водовземане от р. Черни Вит за нуждите на ВЕЦ. Електроцентралата работи в момента на проверката с една хидрогрупа с моментна мощност 170 kWh и моментно водно количество  $Q = 1\ 261\ \text{l/s}$ . В момента на проверката протичат водни количества през плоските затворни органи на водохващането, в дясната му част за осигуряване на водно количество след водохващането. Налично е разходомерно устройство SONICS със сериен № 0165 – ултразвуков тип, отчитащо ползваните водни обеми. Направен е отчет по него в момента на проверката, както следва: 98222259 м<sup>3</sup>. Измервателното устройство е с пломба на БДДР-Плевен, с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата. Проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра. В лявата част на водохващането се констатира наличие на съществуващ изкоп с цел оформяне на трасе за изграждане на съоръжение, изкопан в периода на действие на разрешително за ползване на воден обект с №12170564/22.01.2016 г. с краен срок 22.01.2018 г. Същият е описан в констативните протоколи от извършените проверки след 2018 г. В момента на проверката не се извършват дейности в речното легло.

С констативен протокол № 1-ЦП-26/31.03.2023 г. е дадено предписание №1 на Управителя на „ПРО АРМ“ ЕООД, а именно:

*Да се представи в БДДР-Плевен писмено уведомление относно етапа на достигане във връзка с преработване на проекта за рибен проход (съоръжение, осигуряващо хидравличната непрекъсваемост на реката). Срок: 07.04.2023 г.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00



В БДДР с писмо с вх.№КД-07-104-(1)/05.04.2023 г. са представени хидравлични изчисления за определяне степента на повдигане на изпускателния савак, при които се осигурява преминаването на екологичното водно количество през водохващането до изграждане на рибен проход. Същите са представени ведно с документи допълнително изискани по преписка с вх.№РР-01-40(9)/13.03.2023 г.

Към момента на проверката изпускателния савак на водохващането е фиксиран на определената височина, осигуряваща екологичното водно количество в реката след водохващането.

С уважение,

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

