



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ**

**№ 01440017 / 04 . 01 . 2012 г.**

На основание чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква „в”, във връзка с чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и чл. 67, ал. 1 от Закона за водите и на основание чл. 31 от Наредбата за ползването на повърхностните води издавам настоящото разрешително на:

**“ПАУЪР ТУЕНТИ ТУЕНТИ” ООД, ГР. СОФИЯ**

**Седалище и адрес на управление:** Гр. София, бул. "Илиенско шосе" № 8

**Единен идентификационен номер:** 201575988

**Цел на водовземането:** Производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Пчелина"

**Цел на ползването:** Реконструкция на съществуващо съоръжение за водовземане от повърхностни води – основен изпускател на яз. „Пчелина”

**Воден обект и водно тяло – предмет на използването:** Язовир „Пчелина” с общ обем 54,8 млн.м<sup>3</sup> (мъртъв обем 34,2 млн.м<sup>3</sup>), изграден на р.Струма, параметри на оттока при створа на язовира:

- Средномногодишно водно количество – 5,0 м<sup>3</sup>/сек
- Водно количество с обезпеченост 95% - 2,26 м<sup>3</sup>/сек

**Код на водното тяло:** BG4ST900R010

Отклонение от основния изпускател на яз. „Пчелина”, с надморска височина 600,50 м и географски координати: ширина: 42° 30' 13,5" и дължина: 22° 49' 56,1".

**Административно Териториална Едница – ЕКАТТЕ** С. Лобош, община Ковачевци, област Перник

**Разрешено водно количество:** До 8,60 м<sup>3</sup>/сек

**Лимит на ползваната вода** До 182 380 000 м<sup>3</sup>/годишно (средномногодишен преработен обем)  
В съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от Министъра на околната среда и водите, който е неразделна част от настоящото разрешително и се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

**Разрешен режим на водовземане:**

- целогодишно
- 24 часа в денонощи



**Място на водоподаването:**

ВЕЦ "Пчелина" - на десния бряг на р.Струма, с надморска височина 600,00 м и географски координати: ширина:  $42^{\circ} 30' 11,0''$  и дължина:  $22^{\circ} 49' 48,8''$ , в землището на с.Лобош, община Ковачевци с инсталрирана мощност 1620 кВт и нетен напор 21,50 м.

**Място и начин на отвеждане на възратимите води:**

Преработените води през изтичалото на ВЕЦ "Пчелина" постъпват в река Струма, на кота 598 м, с геогр. координати: ширина:  $42^{\circ} 30' 01,1''$  и дължина:  $22^{\circ} 49' 49,4''$ .

**Схема и технически параметри на съоръженията:**

- Яз."Пчелина"
- Водовземна кула
- Основен изпускател с дължина  $L = 206$  м и диаметър  $D = 2,0$  м
- Отклонение с дължина  $L = 200,0$  м и диаметър 2,0 м.
- ВЕЦ "Пчелина" с три турбины
- Долна вада, която зауства в река Струма

**Срок на действие на разрешеното право на водовземане и ползване:**

НАЧАЛЕН: 15.01.2012 г.

КРАЕН: 15.01.2017 г.

**Начален срок за упражняване на правото на водовземане:**

След въвеждане на обекта в експлоатация в рамките на крайния срок на действие на разрешителното.

**Задължение за заплащане на такса за предоставеното право на водовземане:**

1. Титулярът на разрешителното заплаща такса за водовземане, за производство на електроенергия, съгласно размерите и сроковете, определени в тарифата на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата;
2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите;
3. Титулярът на разрешителното внася определената такса, като в платежният документ се посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите;
4. Копия от платежните документи да се представят в Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район.

**Задължения за провеждане на собствен мониторинг:**

Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

**Условия на водовземането:**

Съгласно Приложение № 1, неразделна част от това разрешително.

**Контролиращи органи:**

1. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него дължностно лице.

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 01440017

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Съставил:

№:

2. Директорът на Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район или оправомощено от него длъжностно лице.

**Фактически основания за издаване на разрешителното:**

- Заявление вх. № МОСВ ПВ-1238/ 29.09.2011 г. за водовземане от повърхностен воден обект яз. „Пчелина”, постъпило от „Пауър Туенти Туенти” ООД;
- Предварителен договор с „Напоителни системи” ЕАД за извършване на услугата „водоподаване”;
- Представени допълнително документи с писмо вх. № МОСВ ПВ-1238/ 11.11.2011 г.;
- Решение № 333/04.11.2011 г. за прекратяване действието на разрешително № 003391/ 06.03.2006 г. за водовземане от яз. „Пчелина”;
- Публикувано съобщение на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на 07.12.2011 г. и публично обявено заявление в община Ковачевци на 12.12.2011 г.

**Настоящото разрешително подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

Разрешителното да се изпрати на „Пауър Туенти Туенти” ООД, на „Напоителни системи” ЕАД, на Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район и на Община Ковачевци.

**Приложение:** Приложение № 1 – Условия, при които се предоставя правото на водовземане и ползване.

НОНА КАРАДЖОВА  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ 01440017/04.01.2012 Г.

**УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ****Условия на водовземането и ползването:**

1. Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от 0,500 м<sup>3</sup>/сек след яз. "Пчелина", необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Струма;
2. Титулярът на разрешителното, до началния срок за упражняване на правото на водовземане, да монтира измервателно устройство, за което да уведоми Басейнова дирекция Западнобеломорски район, за съставяне на протокол, удостоверяващ изправността и съответствието му с нормативните изисквания;
3. Титулярът на разрешителното да поддържа в изправност водомерното устройство за целия срок на действие на разрешителното;
4. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, таксата за водовземане да се заплаща на база заявен от дружеството и разрешен с месечния график воден обем, в границите на разрешения годишен лимит по разрешителното;
5. Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
6. След въвеждане на ВЕЦ "Пчелина" в експлоатация, да представя ежемесечно (до 25-то число на месеца) в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите" заявка за необходимите водни маси за производство на електроенергия;
7. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;
8. Да уведоми Басейнова Дирекция Западнобеломорски район за датата на започване на строителството;
9. Да уведоми Басейнова Дирекция Западнобеломорски район и Дирекция "Управление на водите" в МОСВ за датата на въвеждане на ВЕЦ "Пчелина" в експлоатация, което да се удостовери със съответния документ;
10. Титулярът на разрешителното да измерва ежемесечно обема на ползваната вода, за което да съставя протокол, който да изпраща в края на всяка година в Басейнова дирекция Западнобеломорски район;
11. Титулярът на разрешителното в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;
12. Взаимоотношенията с "Напоителни системи" ЕАД се регламентират в съответствие с принципите на търговското право и гражданското законодателство;
13. Да не се нарушава нормалната експлоатация на водния обект и съоръженията към него, като при необходимост се съгласува с експлоатационното дружество и се уведомява дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите;
14. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни

Разрешително за водовземане от  
повърхностен воден обект № 01440017

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Съставил:



- продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална площадка извън коритото на реката;
15. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството на съоръженията към централата, като след приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката;
  16. Строителството да се извършва съгласно одобрените работни проекти, без нарушаване възможността за свободно оттичане на водите на р. Струма;
  17. Изкопните земни маси да се депонират извън района на обекта на място, определено от Общината;
  18. Да се изготви авариен план за действие по време на строителството;
  19. След приключване на строителството засепнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани.

**Условия за контрол:**

1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водовземане с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

**Условия за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителното:**

1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 и чл. 78а от Закона за водите и чл. 66 от Наредбата за ползването на повърхностните води;
2. Продължаване на разрешителното за водовземане в частта „право за водовземане“ се извършва по реда на чл. 35 на Наредбата за ползването на повърхностните води;
3. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл.77 от Закона за водите;
4. Действието на разрешително се прекратява при реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите;
5. Министърът на околната среда и водите може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл.79а, ал.1, при:
  - Неизползване на изградена водностопанска система за срок една година;
  - Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното;
  - Нарушаване условията на разрешителното;
  - Неспазване на разрешения режим на водовземане;
  - Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземането.
5. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява министъра на околната среда и водите за промяна на обстоятелства, свързани с „Пауър Туенти Туенти“ ООД, подлежащи на вписване в търговския регистър, и да изпраща в Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“ нотариално заверено копие от всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на „Пауър Туенти Туенти“ ООД в седемдневен срок от издаването му.







РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ

№ 333/04.11.2011 г.

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ  
ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ № 003391 от 06.03.2006 г.

На основание чл.79, ал.1, т.1 от Закона за водите във връзка с Разрешително № 003391 от 06.03.2006 г. и молба от управителя на "Индустриалконтрол" ЕООД, гр. София до Министъра на околната среда и водите с вх.№ ПВ-1238/29.09.2011 г.,

РЕШИХ:

I. Прекратявам действието на Разрешително № 003391 от 06.03.2006 г. за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Пчелина", издадено на "Индустриалконтрол" ЕООД, гр. София, с цел на водовземането производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Пчелина".

**МОТИВИТЕ за прекратяване действието на Разрешително № 003391 от 06.03.2006 г.  
за водовземане от повърхностен воден обект са както следва:**

В Министерството на околната среда и водите, с вх. № ПВ-1238/29.09.2011 г. е постъпила молба от г-н Данаил Михайлов Каменов – управител на "Индустриалконтрол" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", бул. "Патриарх Евтимий" 22, ет. 1, ЕИК: 130154699, с която заявява отказ от предоставени права по издадено Разрешително № 003391 от 06.03.2006 г. за водовземане от повърхностен воден обект – яз. "Пчелина" с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Пчелина".

Поради изрично заявен отказ от титуляра - "Индустриалконтрол" ЕООД от право на водовземане от яз. "Пчелина", считам, че е налице разпоредбата на чл.79, ал.1, т.1 от Закона за водите за прекратяване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 003391 от 06.03.2006 г.

**II. Решението да се изпрати на "Индустриалконтрол" ЕООД, на "Напоителни системи" ЕАД, на община Ковачевци и на Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район - гр. Благоевград.**

**III. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

**НОНА КАРАДЖОВА**  
**МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

(адрес: гр. София 1000; ул."Уилям Гладстон" № 67)

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ**

**№ 003391 / 06 . 03 . 2006 г.**

На основание на чл. 78, във връзка с чл. 44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.2, буква "а", чл. 56, от Закона за водите и молба вх. № МОСВ 26-00-608/24.02.2006 г. подновявам разрешително за водоползване на:

**"ИНДУСТРИАЛКОНТРОЛ" АД**

**Седалище и адрес на управление:** гр. София, община Красно село, ул."Тунджа" № 12-а

**Единен идентификационен номер:** 130 154 699

**Цел на водоползването:** Производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Пчелина".

**Воден обект:** Язовир "Пчелина", изграден на река Струма, в землището на с. Лобош, с общ обем 54,8 млн.м<sup>3</sup> (мъртъв обем 34,2 млн.м<sup>3</sup>), с приток при створа на язовира:

- Средномногогодишно водно количество – 5,0 м<sup>3</sup>/сек и средногодишна водна маса 157,8 млн. м<sup>3</sup>
- Водно количество с обезпеченост 75% - 3,80 м<sup>3</sup>/сек и водна маса с обезпеченост 75% - 119,7 млн. м<sup>3</sup>
- Водно количество с обезпеченост 95% - 1,26 м<sup>3</sup>/сек и водна маса с обезпеченост 95% - 71,2 млн. м<sup>3</sup>

**Административно Териториална Едница – ЕКАТТЕ** С.Лобош, община Ковачевци, област Перник  
43918

**Място на водовземането:** Основен изпускател на яз. "Пчелина"

**Разрешено водно количество:** До 9,0 м<sup>3</sup>/сек

**Лимит на ползваната вода** До 134,4 млн. м<sup>3</sup>/годишно

В съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от Министъра на околната среда и водите, който график е неразделна част от настоящото разрешително

**Разрешен режим на** По напоителен или енергиен режим – в зависимост от нуждите на

Идентификационен код:	003391	1	В	20060306	43918	4	Струма
-----------------------	--------	---	---	----------	-------	---	--------

2

**водоползване:**

приоритетните водоползватели и в съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, който график е неразделна част от настоящото разрешително

**Място на водоползването:**

ВЕЦ "Пчелина" – изградена на десния бряг на р.Струма на кота 595,80 м, в землището на с.Лобош, община Ковачевци с инсталирана мощност 1620 квт и нетен напор 21,50 м.

**Схема и технически параметри на съоръженията:**

1. Яз."Пчелина"
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател с дължина L = 206 м и диаметър D = 2,0 м
4. Отклонителна тръба с дължина L = 200,0 м и диаметър 2,0 м.
5. ВЕЦ "Пчелина" с три турбины
6. Долна вада, която зауства в река Струма

**Задължения за монтиране на измервателни устройства:**

1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./ или се определя чрез специфичен разход на водата за производство на 1 kWh, доказан при пусковите изпитания на централата.
2. При измерване с измервателно устройство да се уведоми Басейнова дирекция западнобеломорски район с център Благоевград, в едномесечен срок от датата на монтирането му. Басейнова дирекция западнобеломорски район с център Благоевград да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
3. При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извърши актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което да се уведоми Басейнова дирекция западнобеломорски район с център Благоевград

**Условия на водоползването:**

1. ВЕЦ "Пчелина" да преработва водния обем, който остава след осигуряване на необходимата вода за напояване на земеделски земи в района и за промишлено водоснабдяване.
2. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество 0,560 м<sup>3</sup>/сек след яз."Пчелина", необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Струма
3. Да измерва или определя ежедневно обема на ползваната вода, за което да съставя протокол, който да изпраща в Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград в края на всяка година.

**Място на отвеждане на**

Преработените води през изтичалото на ВЕЦ "Пчелина" постъпват

- възвратимите води:** в река Струма
- Срок на завършване на строителство:** 31 октомври 2007 год.
- Срокове на действие на разрешителното:** НАЧАЛЕН: 20.09.2004 год.  
КРАЕН: 06.03.2012 год. - при спазване срока на завършване на строителството
- Такса за водоползване:** След въвеждане на ВЕЦ "Пчелина" в експлоатация, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за водите, за правото на водоползване да се заплащат такси, в размер определен в съответствие с чл. 1 ал. 1 и ал. 2 – Раздел 1 от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001г., бр. 11/2004г.) – при нетен пад на централата 21,5 м.
- Таксата е годишна и се внася от титуляра на разрешителното, не по-късно от 31 януари на следващата година по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при МОСВ – банков код 66196611, с/ка 5000139037 при ПИБ ЦУ – гр. София, като в платежния документ задължително се вписват номерът на разрешителното, периодът за който се внася и че същата е по Закона за водите.
- Контролиращи органи:**
1. Министърът на околната среда и водите
  2. Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград
  3. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водоползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
  4. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоползване и предмета на проверката.
- Други условия:**
1. Реализирането на водоползването да започне до 01 ноември 2007 година.
  2. Взаимоотношенията с "Напоителни системи" ЕАД за ползване на съоръженията, стопанисвани от същата, се ureждат в съответствие с изискванията на Закона за задълженията и договорите.
  3. Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за водите само при добросъвестно изпълнение на условията по разрешителното, включително платени такси за водоползване и отчетност на използваните водни количества.
  4. Действието на разрешително се прекратява по реда и при условията на чл. 79, ал. 1 от Закона за водите, включително и при

Идентификационен код:	003391	1	В	20060306	43918	4	Струма
-----------------------	--------	---	---	----------	-------	---	--------

4

неупражняване в срок до 01 ноември 2007 год. на произтичащото от настоящото разрешително право на водоползване.

5. Министърът на околната среда и водите може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79, ал. 3 и ал. 4 при:

- неспазване на параметрите на водоползването (разрешено водно количество, лимит на ползваната вода, разрешен режим на водоползване);
- неизпълнение на условие поставено в т. 1 от "Условия на водоползването";
- осъществяване на водоползване извън целта, посочена в разрешителното;
- неплащане на таксата за водоползване в срока по чл. 4, ал. 1 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект.

6. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Министъра на околната среда и водите за промяна на обстоятелства, свързани с „Индустриалконтрол“ ООД, гр. София, подлежащи на вписване в търговския регистър, и да изпраща в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Води“ нотариално заверено копие от всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на „Индустриалконтрол“ ООД, гр. София в седемдневен срок от издаването му.

Представени проектни разработки:

"Предпроектни проучвания за ВЕЦ "Пчелина", изготвени от ЕТ "Мара-Мария Марчева", 2004 г.

*Настоящото разрешително подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.*

МИНИСТЪР:



ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. №.: ПВ – 370

София, 30.09.2004г.

До

"ИНДУСТРИАЛКОНТРОЛ" АД  
гр. София,  
ул. "Тунджа" № 12А

КОПИЕ:  
"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД  
гр. София, 1628  
бул. "Цар Борис III" № 136

Басейнова дирекция  
Западнобеломорски район  
гр. Благоевград, 2700  
ул. "Митр. Борис" № 18

**ОТНОСНО:** Разрешително за водоползване за производство  
на електроенергия от яз. "Пчелина"

Уважаеми Господа,

Приложено, изпращам Ви разрешително за водоползване (№ 003391/ 20.09.2004г.) за  
производство на електроенергия от яз. "Пчелина" с титуляр "Индустриалконтрол" АД,  
гр. София, издадено от Министъра на околната среда и водите.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Съгласно текста.

ЗАМ.МИНИСТЪР:  
НИКОЛАЙ КЮМДЖИЕВ

Изготвил: Василка Мархолева

Началник отдел: Георги Копринов

Директор: Асен Личев

Идентификационен код:	003391 1 В 20040920 43918 4 Струма
--------------------------	------------------------------------



## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ

№ 003391 / 20 . 09 . 2004 г.

На основание на чл. 44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.2 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., изм. и доп. бр. 81/2000 г., бр.34/2001 г., бр.41/2001 г. бр.108/2001 г., бр.47/2002 г., бр.74/2002 г., бр.91/2002 г.), издавам настоящото разрешително за водоползване на:

#### “ИНДУСТРИАЛКОНТРОЛ” АД

**Адрес:** гр. София, община Красно село, ул.”Тунджа” № 12А

**БУЛСТАТ** 130154699

**Цел на водоползването:** Производство на електроенергия посредством ВЕЦ “Пчелина”.

**Воден обект:** Язовир “Пчелина” с общ обем 54,8 млн.м<sup>3</sup> (мъртъв обем 34,2 млн.м<sup>3</sup>), изграден на р.Струма, с воден отток при пункта на язовира:

- Средномногогодишно водно количество – 5,0 м<sup>3</sup>/сек
- Водно количество с обезпеченост 95% - 2,26 м<sup>3</sup>/сек

**Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ** С.Лобош, община Ковачевци, област Перник 43918

**Място на водовземането:** Водовземна кула на яз. “Пчелина”

**Разрешено водно количество:** До 9,0 м<sup>3</sup>/сек

**Лимит на ползваната вода** До 134,4 млн. м<sup>3</sup>/годишно

Съгласно месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, който график е неразделна част от разрешителното за водоползване

**Разрешен режим на водоползване:** По напоителен или енергиен режим – в зависимост от нуждите на приоритетните водоползватели и в съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, който график е неразделна част от разрешителното за водоползване

**Място на водоползването:** ВЕЦ “Пчелина” – изградена на десния бряг на р.Струма на кота 595,80 м в землището на с.Лобош, община Ковачевци с инсталрирана мощност 1620 квт и разчетен нетен напор 21,50 м.



**Схема и технически  
параметри на  
съоръженията:**

1. Яз. "Пчелина"
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател с дължина L = 206 м и диаметър D = 2.0 м
4. Отклонителна тръба с дължина L = 200,0 м и диаметър 2.0 м.
5. ВЕЦ "Пчелина" с три турбини
6. Долна вада, която зауства в река Струма

**Задължения за отчитане  
на използваните водни  
обеми:**

Използваният воден обем се измерва директно с измервателно устройство или се определя чрез произведената електроенергия и специфичния разход на вода за производство на един квтч.

**Условия на  
водоползването:**

1. ВЕЦ "Пчелина" да преработва водния обем, който остава след осигуряване на необходимата вода за напояване на земеделски земи в района и за промишлено водоснабдяване.
2. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество 0,560 м<sup>3</sup>/сек след яз."Пчелина", необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Струма
3. Да измерва или определя ежедневно обема на ползваната вода, за което да съставя протокол, който да изпраща в Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград в края на всяка година.
4. При определяне на използваните водни обеми чрез произведената електроенергия и специфичния разход на вода за производство на един квтч на всеки 5 години се извършва актуализация на работните характеристики на централата, за което се уведомява Басейновата дирекция.

**Място на отвеждане на  
възвратимите води:**

Преработените води през изтичалото на ВЕЦ "Пчелина" постъпват в река Струма

**Срокове за  
строителство**

Начало: юни 2005

Завършване: юни 2006

**Срокове на действие на  
разрешителното:**

НАЧАЛЕН: 20.09.2004 год.

КРАЕН: 20.09.2010 год. при спазване на срока за завършване на строителството

**Такса за водоползване:**

1. За правото на водоползване да се заплащат такси, в размер определен в съответствие с чл.1 ал.1 и ал.2 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000



Идентификационен код:	003391 1 В 20040920 43918 4 Струма
--------------------------	------------------------------------

3

г., ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001г., бр. 11/2004г.) – при нетен пад на централата 21,5 м.

2. Таксите се внасят от титулярите на разрешителното за водоползване по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – код 15091501, с/ка 1010052507 при ПИБ ЦУ – гр. София, ул. "Ст. Караджа" № 10, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номера на разрешителното, периода за който се внася.

**Контролиращи органи:**

1. Министерство на околната среда и водите
2. Басейнова дирекция Западнобеломорски район –  
Благоевград

**ДРУГИ УСЛОВИЯ:**

1. Взаимоотношенията с "Напоителни системи" ЕАД за ползване на съоръженията, стопанисвани от същата, се уреждат в съответствие с изискванията на Закона за задълженията и договорите.
2. Подновяването на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите.
3. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 от Закона за водите.
4. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите. Отнемане на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79, ал. 3 и ал. 4, включително и за:
  - Неспазване на срока за завършване на строителството
  - Неплащане на таксата за водоползване

Представени разработки: "Предпроектни проучвания за ВЕЦ "Пчелина", изготвени от ЕТ "Мара-Мария Марчева", 2004 г.

**Настоящото разрешително подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.**

МИНИСТЪР:

ДОЛОРЕС АРСЕНОВА

Изготвил: Василка Мархолева

Съгласувал: Теодора Георгиева

Началник отдел: Георги Корданов

Директор: Асен Лицев

Зам.министр: Николай Куюмджиев